

Dipl.-Ing. Pietsch & Ing.Dr. Weindorfer Prüfgesellschaft m.b.H.

Ingenieurbüro für Maschinenbau
www.dieaufzugspruefer.at

Qualitätsmanagement nach EN ISO 9001
Notifizierte Stelle für Aufzüge NB2345

Checkliste Betriebskontrollen an Aufzügen
gemäß ÖNORM B2458:2005 und Hebeanlagenbetriebsverordnung 2009

Datum	keine Fahrt bei offener Tür	Schachttüren verriegelt	übliche Haltegenauigkeit ist gegeben	Notrufsystem ist gegeben	Stopschalter / Tür-Auf-Taster / Lichtschranke / Lichtvorhang / Türschließkraftbegrenzer sind funktionsfähig	Fahrkorbbeleuchtung und Beleuchtung vor den Schachttüren funktionieren	Fußböden im Fahrkorb und vor den Schachttüren sind nicht beschädigt	Benutzerhinweise sind lesbar und aktuell	Unterschrift des Aufzugswärters

- Anmerkungen:
- 1. Haltegenauigkeit nach dem Stand der Technik: Max. 1cm beim Halten und max. 2cm nach der Be- oder Entladung
 - 2. Diese Checkliste gilt nur für Aufzüge mit Fahrkorbtüren!
 - 3. Weiters sind auch all jene Prüfungen durchzuführen, die zusätzlich in der Betriebsanleitung genannt sind.

Kontakt: ☎ 07752/80 020, 📠 07752/80 020-21
dieaufzugspruefer.at, info@dieaufzugspruefer.at
Sitz: 4910 Ried/Innkreis-Österreich, Brauhausg. 4
Außenstelle: Wien, Schönng. 6/1, ☎ 0676/75 75 740
FB-Nr: FN311540 y, Landesgericht Ried/Innkreis



Volksbank Ried:
IBAN AT194480030590290010, BIC VBWEAT2WXXX
Sparkasse Ried-Haag:
IBAN AT052033300000062984, BIC SPRHAT21
UID-Nr.: ATU 64252908